

KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK

PRAVILNIK O ZAŠTITI  
OD POŽARA

Osijek,25.travnja.2012.god.

## SADRŽAJ

1. temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
2. ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući i vatrogasne postrojbe i vatrogasno dežurstvo ( ako su predviđeni procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara),
3. broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređivanje stanja zaštite od požara,
4. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
5. obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
6. način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
7. način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
8. način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome
9. način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
10. službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,
11. službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
12. službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehnoloških mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
13. kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
14. ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
15. mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
16. postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara,
17. druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10) i članka 38. stavak 4. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek, Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra Osijek na 3. sjednici održanoj 25. travnja 2012. god. donijelo je:

## PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK

### I TEMELJNE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisane donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa kojima se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća, te gubitak ili oštećenje sredstava za rad te zaštitu života i zdravlja djelatnika i pacijenata Kliničkog bolničkog centra Osijek, (u daljnjem tekstu: KBC Osijek)

#### Članak 2.

Ovim Pravilnikom se, sukladno s odredbama Zakona o zaštiti od požara, uređuju slijedeće:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
- ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući i vatrogasne postrojbe i vatrogasno dežurstvo (ako su predviđeni procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara),
- broj, naziv radnog mjesta i struktura prema osobi zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja kojima neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,

- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara ta prostorije i prostori na koje se one odnose,
- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara,
- druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

#### članak 3.

Svaki djelatnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, pod zakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

#### članak 4.

Na svim radnim mjestima i u svim prostorijama KBC Osijek, rad se mora organizirati tako da svaki djelatnik svoje poslove i zadatke obnaša bez opasnosti od požara koji bi mogao ugroziti njegov život i zdravlje.

#### članak 5.

Sustav zaštite od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, propagandne naravi utvrđene Zakonom, pod zakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, kojim se izborom i primjenom postiže veći i stupanj zaštite od požara.

Radi ostvarivanja mjera iz stavka 1. ovog članka KBC Osijek je dužna osigurati sredstva, i preko stručnih službi pružiti nauku i tehničke dostignuća, razmjenu iskustava sa srodnim organizacijama, i ustanovama kojima je djelatnost zaštita od požara.

## II USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA

#### članak.6

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara te organizirati službu zaštite od požara.

#### članak 7.

Gra evine i prostor na lokaciji u Osijeku, Josipa Huttlera 4, koje koristi KBC Osijek, razvrstani su u II-a kategoriju ugroženosti od požara, po rješenju o kategorizaciji (broj rješenja:511-07-25-UP/I-654/1-94. AS

#### lanak 8.

Klinički bolnički centar ima donesen plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije izrađen na osnovi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije izrađen u Rujnu 2008.

#### lanak 9.

Kao tijelo upravljanja u KBC Osijek, Upravno vijeće je osnovni nositelj mjera, organizacije, unapređenja zaštite od požara i tehnološke eksplozije.

#### lanak 10.

U KBC Osijek posebna ovlaštenja i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara imaju: Ravnatelj KBC Osijek, Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi, i odgovorna osoba za zaštitu od požara.

**III BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA**

#### lanak 11.

Na poslove i zadatke djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u KBC Osijek može se rasporediti djelatnik koji ima najmanje završenu školu stručnog djelatnika-vatrogasca ili srednju školu tehničkog smjera uz položen stručni ispit za obnašanje poslova zaštite od požara

## lanak 12.

Djelatnik koji u KBC Osijek obnaša poslove zaštite od požara osim utvrđenih zahtjeva i uvjeta utvrđenih člankom 11. ovog Pravilnika mora dobro poznavati:

- tehnički proces rada, materijale, sirovine i sredstva koja se koriste u KBC Osijek,
- sva mjesta rada, prostorije, prostore, prilaze, prolaze, uvjete rada, kao i opasnosti,
- organizaciju rada i tehničku opremljenost, kao i opremljenost uređajima, priborom i opremom za gašenje požara,
- važne propise iz područja zaštite od požara, zaštite na radu kao i odredbe ovog Pravilnika.

## lanak 13.

Trenutna struktura stručno osposobljenih djelatnika za provedbu zaštite od požara u KBC Osijek

- 1 djelatnik za obavljanje preventivnih mjera zaštite od požara u KBC Osijek u odjelu za unutarnju zaštitu, pri ravnateljstvu KBC Osijek,
- Stručni poslovi planiranja, organiziranja i provođenja nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara u domeni su djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara koji ima položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.

Voditelj službe za tehničke poslove odgovoran je za održavanje strojeva, uređaja i instalacija.

## IV OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

### lanak 14.

Obveze djelatnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja i instalacija i drugih sredstava u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti svome rukovoditelju ili službi za održavanje,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru KBC Osijek

- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne, eksplozivne i sl) prije i njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama,
- brinuti se da pristup njegovom radnom mjestu bude slobodan i mogu , kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s pove anom opasnoš u od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere zaštite od požara,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim gra evinama i dijelovima u KBC Osijek,
- uvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima izvršenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

#### lanak 15.

Lakše povrede odgovornosti djelatnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprje avanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara,
- nemarno i nesavjesno obavljati obveze u svezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija ili je nastala manja materijalna šteta,
- ne prijaviti voditelju klinike, odjela ili službe ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara, pojavu koja može prouzro iti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbiti rad duži od radnog vremena u slu aju kada se to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtjeva,
- raditi na radnom mjestu s pove anom opasnoš u od požara i eksplozije unato spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

#### lanak 16.

Teže povrede odgovornosti djelatnika u provedbi zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprje avanju nastanka širenja požara ako su nastale ve e štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život djelatnika i/ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara ijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija, pa je došlo do lakše posljedice po djelatnike i/ili imovinu,
- raditi na radnom mjestu s pove anom opasnoš u od požara i eksplozije unato spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog ega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje djelatnika i/ili imovinu,
- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje su donijeli voditelji klinika, odjela i službi ili odgovorna osoba iz zaštite od požara a zbog ega je došlo do požara i/ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje djelatnika i/ili imovine,
- ne prijaviti voditelju klinika, odjela i službi ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara pojavu (kvar i sl.) koja može prouzro iti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje djelatnika i/ili imovinu,

- ne držati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time ugrožena lakša posljedica za život i zdravlje djelatnika i/ili imovinu,
- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje djelatnika i/ili imovinu.

## V OBEVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

### Članak 17.

Radi unapređivanja zaštite od požara i eksplozije, Upravno vijeće KBC Osijek:

- usvaja Plan zaštite od požara,
- odobrava financijska sredstva za ostvarivanje usvojenog Plana zaštite od požara,
- raspravlja najmanje dva puta u godini o stanju zaštite od požara i eksplozije po izvješću u ravnateljstva KBC Osijek,
- obnaša i druge poslove u provedbi zaštite od požara koji su u njegovoj nadležnosti.

### Članak 18.

U organiziranju, provedbi i unapređivanju zaštite od požara ravnatelj KBC Osijek ima sljedeće obveze:

- brine se o ispravnoj primjeni i provedbi Planom utvrđenih mjera zaštite od požara,
- brine o ispravnom upoznavanju djelatnika s opasnostima od požara i rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara,
- predlaže Upravnom vijeću u Plan zaštite od požara i radnje u svrhu unapređivanja zaštite ljudi i imovine KBC Osijek,
- obnaša i druge poslove iz područja zaštite od požara u skladu sa važećim propisima.

### Članak 19.

Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi u KBC Osijek odgovorni su da prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka provode mjere zaštite od požara i eksplozije.

### Članak 20.

Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi u KBC Osijek obavljaju kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i navedenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima za koje su zaduženi i odgovorni. Također su odgovorni za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje, kako ne bi bio zapriječen.



## članak 21.

Posebno predstojnici klinika, voditelji odjela i službi u KBC Osijek na radnim mjestima gdje postoje opasnosti za nastanak i širenje požara (isparivačke stanice, skladište plinova, kisika, disuplina, plinsko rezanje i zavarivanje, kuhinje i restorani gdje se koristi plin, skladišta zapaljivih tekućina) dužni su da rade samo djelatnici stručno osposobljeni za takve poslove.

## članak 22.

Posebne obveze predstojnika klinika, voditelja odjela i službi u KBC Osijek

- udaljiti svakog djelatnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara,
- nakon završenog rada, prije odlaska iz radnih prostorija, provjeriti da li su poduzete mjere zaštite od požara,
- prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara,
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara s odgovornom osobom dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka ili ako se to ne može, dogovoriti se o privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje,
- izvijestiti odgovornu osobu zaštite od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara,
- u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokrenuti stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv djelatnika koji tu obvezu ne izvršava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji.

## članak 23.

Osoba zadužena za zaštitu od požara u KBC Osijek ima obvezu i dužnost:

- organizirati i sudjelovati u provedbi analiza stanja zaštite i procjeni ugroženosti od požara,
- sudjelovati radnim zadacima na unapređivanju i usmjeravanju zaštite od požara,
- voditi brigu o ispravnosti uređaja i opreme za gašenje požara,
- pratiti zakone i druge propise iz područja zaštite od požara,
- sudjelovati u procesu obrazovanja iz područja zaštite od požara, te voditi potrebite evidencije,
- sudjelovati u izradi stručnih prijedloga koji se odnose na provedbu i unapređenje zaštite od požara,
- predlagati najbolje mjere zaštite od požara pri uvođenju novih tehnologija i promjena u postojećim tehnološkim postupcima,
  - analizirati uzroke požara i eksplozija,
- izrađivati izvješća o požarima, te ih dostavljati ravnatelju,
- voditi evidenciju o uređajima, opremi i aparatima za gašenje požara, provedenom obrazovanju djelatnika iz područja zaštite od požara, kao i o mogućim požarima i drugim intervencijama,
- davati stručna mišljenja u pogledu rješavanja pojedinih problema iz područja zaštite od požara,

- sura ivati sa inspektorima zaštite od požara i stru nim organizacijama koje se bave zaštitom od požara, kao i sa stru nim službama i voditeljima pojedinih radnih jedinica,
- izdavati dozvole za rad sa otvorenim plamenom u ugroženim prostorima,
- svake godine najmanje dva puta obnašati analizu stanja zaštite od požara i o tome podnositi izvješ e s prijedlogom mjera za saniranje stanja,
- predložiti nabavu aparata, sredstava i opreme za gašenje požara,
- obnašati i druge poslove koji mu se narede od strane odgovornog voditelja.

#### lanak 24.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvr enih zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom, odgovorna osoba zaštite od požara ima obvezu:

- udaljiti djelatnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine (unosi otvorenu vatru u požarno ili eksplozivno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera zaštite od požara i sl.) te o tome izvijestiti njegovog neposrednog voditelja,
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili životi i zdravlje ljudi,
- utvr eno neprovo enje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti neposrednom predstojniku klinike, voditelju odjela ili službe, te o tome izvijestiti ravnatelja KBC Osijek.

#### lanak 25.

Odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara:

- za neosiguranje financijskih sredstava za provo enje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, nare enih te Pravilnikom odre enih mjera zaštite od požara i eksplozije odgovoran ja ravnatelj KBC Osijek,
- predstojnici klinika, voditelji odjela i službi odgovorni su za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, nare ene mjere zaštite od požara,
- za povrede obaveza iz podru ja zaštite od požara, postupak za utvr ivanje odgovornosti i izricanje mjera za predstojnike klinika, voditelje odjela i službi isti je kao za djelatnike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegove radne prostorije, pogona ili dijela procesa.

#### lanak 26.

Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi ine lakšu povredu radne obveze iz zaštite od požara i eksplozija u slu ajevima neizvršavanja obveza koje su propisane za sve djelatnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz podru ja zaštite od požara, pa zbog toga može nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.

Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi ine težu povredu obveza iz zaštite od požara koje su propisane za sve djelatnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz podru ja zaštite od požara, pa je time nastala ve a materijalna šteta za imovinu i lakše ili teže tjelesne ozljede djelatnika.

#### lanak 27.

Osoba zadužena za zaštitu od požara ini težu povredu radne obveze:

- ako sredstva rada s pove anim opasnostima od požara ili eksplozije (isto se odnosi i na dio objekta u kojem se obnaša rad ili pohranjuju zapaljivi ili eksplozivni materijali) koristi, iako je pregledom utvr eno da nastale promjene mogu izazvati požar ili eksploziju,
- ako objekti ili prostorije s pove anim opasnostima od požara ili eksplozije nisu ozna eni upozorenjima o zabrani prilaska otvorenim plamenom,
- ako objekti i radni prostori nisu osigurani odgovaraju om koli inom vatrogasnih aparata i drugom opremom kako je predvi eno procjenom ugroženosti od požara i Planom zaštite od požara,
- ako se sredstva i oprema za gašenje požara na pregledavaju i ispituju u rokovima, opsegu i na na in predvi en Zakonom o zaštiti od požara,
- ako protiv djelatnika ne podnese prijavu za pokretanje postupka zbog povrede radne obveze, ako isti svojim ponašanjem krši pravila zaštite od požara,
- ako ne upozna djelatnika, odnosno, ne osigura upoznavanje djelatnika s mjerama, opremom i sredstvima za gašenje požara, spašavanjem ljudi i imovine, te s odgovornostima za neštovanje propisanih ili nare enih mjera zaštite od požara,
- ako ne sudjeluje u gašenju požara i spašavanju ljudi ili imovine bez opravdanog razloga.

## VI NA IN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

### lanak 28.

Voditelj odjela za unutarnju zaštitu je glavni organizator i koordinator, a odgovorna osoba za zaštitu od požara je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara na svim građevinama, građevinskim prostorima i dijelovima u vlasništvu KBC Osijek te na svim radnim mjestima.

Odgovorna osoba sura uje s drugim ustanovama, znanstvenim institucijama, profesionalnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara, a radi poboljšanja stanja zaštite od požara.

### lanak 29.

Djelatnici sa posebnim ovlastima i odgovornostima iz ovog Pravilnika obavezni su provoditi unutarnju kontrolu i nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara, te u tu svrhu posebno su ovlašteni:

- narediti da se provede teorijsko i praktično obučavanje iz zaštite od požara, odnosno, zabraniti djelatniku rad na poslovima kod kojih postoji povećana opasnost od požara ako nije pristupio toj obuci,
- staviti izvan upotrebe sredstva rada (instalacije i uređaje) s povećanim opasnostima od požara ili eksplozije, ako ispravnost istih nije pravovremeno provjerena,
- staviti izvan upotrebe sredstvo rada ako su na njemu nastale promjene koje mogu izazvati nastajanje požara ili eksplozije,
- udaljiti s rada djelatnike za koje postoji sumnja da su pod utjecajem alkohola ili droge, ili svojim postupcima mogu izazvati požar ili eksploziju,

- narediti da se objekti ili dijelovi objekata gdje postoji povećana opasnost od požara ili eksplozije označe postavljanjem određenih znakova o zabrani prilaza otvorenim plamenom, odnosno, omogućiti uporabu dok se oznake ili upozorenja ne postave,
- zahtijevati, odnosno, osigurati stalni nadzor od strane stručne osobe - vatrogasca u tijeku obnašanja poslova za koje se može očekivati da mogu prouzročiti požar ili eksploziju,
- zahtijevati od svih osoba na radu da pristupe gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ili obnašanja poslova i radnji čiji je cilj sanacija stanja.

## VII NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I OPŠTIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

### Članak 30.

Svaki djelatnik mora biti upoznat s opasnostima od požara u svezi poslova koje obavlja, te mjerama zaštite od požara, kao i sredstvima i opremom za gašenje požara.

### Članak 31.

Svakog djelatnika koji prvi put dolazi na radno mjesto neposredni voditelj dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na radnom mjestu i u njegovoj okolini, te s poduzimanjem mjera zaštite da ne nastane požar ili eksplozija. To se odnosi i kada se djelatnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo gdje djelatnici moraju biti upoznati sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara na tim poslovima.

## VIII NAČIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŠETNIH POŽARA

### Članak 32.

Svaki djelatnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 sati na radnom mjestu i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“ broj 61/94).

Osposobljavanje djelatnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje djelatnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

### Članak 33.

Djelatnicima koji uspješno polože teorijski i praktični dio osnovnog osposobljavanja iz članka 30. ovog Pravilnika, izdaje se uvjerenje čiji je oblik i sadržaj propisan Pravilnikom o osposobljavanju djelatnika.

Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka izdaje izvođač osposobljavanja.

### Članak 34.

U KBC Osijek se obavezno najmanje jedanput u dvije godine mora provesti praktična vježba gašenja požara, odnosno, evakuacije i spašavanja ljudi i imovine u kojoj moraju sudjelovati svi zaposleni u KBC Osijek.

#### članak 35.

Evidencija i dokumentacija o provedenim oblicima obučavanja iz područja zaštite od požara uva se, a odgovorna osoba je osoba zadužena za zaštitu od požara.

### IX NAČIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANOM OPASNOSTIMA OD POŽARA

#### članak 36.

Na sva radna mjesta u KBC Osijek gdje postoje povećane opasnosti za nastanak požara ili eksplozije (isparivačke stanice, skladište plinova, kisika, disuplina, plinsko rezanje i zavarivanje, skladište zapaljivih tekućina) mogu biti raspoređeni samo oni djelatnici koji su stručno osposobljeni za takove poslove.

#### članak 37.

Evidencija o osposobljenosti djelatnika koji rade na poslovima iz članka 34. ovog Pravilnika uva se u kadrovskoj službi, a odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna ih je dati na uvid nadležnoj inspekciji Ministarstva unutarnjih poslova zaštite od požara.

### X SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

#### članak 38.

Ispornost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača, o čemu postoji evidencija, a pravna osoba ovlaštena od ministra, najmanje jednom godišnje, o čemu izdaje uvjerenje.

#### članak 39.

Osoba zadužena za zaštitu od požara odgovorna je za provođenje servisiranja i ispitivanja sustava u zakonskim rokovima, te dužna evidenciju i uvjerenja dati na uvid nadležnoj inspekciji Ministarstva unutarnjih poslova.

### XI SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU INSTALACIJA I UREĐAJA IJAKO NEISPORNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU

#### članak 40.

Voditelj službe za tehničke poslove i odgovorna osoba za zaštitu od požara, svaki u svom dijelu, dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.

## XII SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG Povećanog POŽARNOG RIZIKA

### Članak 41.

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se odgovarajuće dodatne, organizacijske i tehničke, mjere zaštite od požara, koje uključuju osiguranje vatrogasnog dežurstva, kao i primjenu odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje.

Dodatne mjere iz stavka 1. ovog članka poduzimaju se na temelju izrađene prosudbe privremenog povećanog požarnog rizika, a osobito za:

- privremena pretakanja zapaljivih tekućina i plinova količina većih od onih definiranih držanjem prema posebnom propisu iz područja zapaljivih tekućina i plinova,
- privremena mjesta zavarivanja i uporabe otvorenog plamena ili alata koji u uporabi iskre, u prostoru koji nije za to predviđen, a postoji opasnost za nastanak požara,
- građevine, građevinske dijelove i prostore za vrijeme obavljanja poslova kojima se privremeno povećava opasnost od nastajanja i/ili širenja požara ili njegovih posljedica (velika gradilišta i sl.).

### Članak 42.

Vatrogasno dežurstvo iz članka 41. ovog Pravilnika smiju obavljati samo osobe osposobljene prema propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.

U KBC Osijek nije organizirana služba zaštite od požara sa stalnim vatrogasnim dežurstvom, za provedbu istog zaduženi su odgovorna osoba za zaštitu od požara i ravnatelj KBC Osijek.

## XIII KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

### Članak 43.

Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije regulirano je osnovnim, organizacijskim, tehničkim i posebnim mjerama zaštite od požara, ovisno o tehnološkom procesu rada i radnog mjesta.

Posebno je djelatnicima zabranjeno zalaziti u prostorije sa povećanom opasnošću od požara osim ako su neposredno uposleni, te skidati zabrane, tabele, uputstva, upozorenja i druge oznake iz domene zaštite od požara.

### Članak 44.

Svi smjerovi evakuacijskih putova iz objekata moraju biti obilježeni sukladno shemi evakuacije.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakr en.

Na izlazima i izlaznim putovima, namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo ozna en natpisom i strjelicom.

Sva vrata moraju se lako otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije).

Svi djelatnici moraju biti osposobljeni i organizirani za provo enje brze i sigurne evakuacije.

#### XIV USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

##### 1. Motrenje

###### lanak 45.

Djelatnici odjela za unutarnju zaštitu nazo ni su na prostorima KBC Osijek tijekom 24 sata dnevno, a u sklopu redovnog obilaska i uvanja gra evina i prostora KBC Osijek. Zaštitarima je propisan na in motrenja, javljanja i uzbunjivanja u slu aju požara.

Osim toga odgovorna osoba za zaštitu od požara u redovnom obilasku gra evina KBC Osijek, dužna je motriti pojavu požara.

###### lanak 46.

Svi djelatnici zaposleni u KBC Osijek, u sklopu svojih radnih zadataka zaduženi su u svom djelokrugu i za motrenje požara.

##### 2. Javljanje

###### lanak 47.

Svaki djelatnik KBC Osijek i korisnik bolni kih usluga, koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili primijeti požar ili drugi doga aj, dužan je odmah, bez odlaganja, otkloniti opasnost, po eti sa gašenjem požara te o požaru izvijestiti ostale djelatnike koji su mu u neposrednoj blizini, odnosno ugasiti požar, a samo ako to može u initi bez opasnosti za sebe ili druge osobe.

Ako ta osoba to ne može u initi sama ili uz pomo drugih djelatnika, dužna je o požaru, opasnosti za požar, odmah bez odgode preko telefona ili ru nog javlja a požara ili na bilo koji drugi na in o tome obavijestiti vatrogasnu postrojbu na telefon 93 ili Podru ni ured za zaštitu i spašavanje telefon 112 ili dojaviti na interni telefon broj 1095, 1097 (vratarnice istok i zapad,) djelatnicima za unutarnju zaštitu sa stalnim dežurstvom.

Dojava požara pomo u ru nog javlja a požara obavlja se razbijanjem stakla i pritiskom ru nog javlja a požara.

###### lanak 48.

Prilikom dojave požara telefonom, moraju se dati slijede i minimalni podaci:

- mjesto nastanka požara ili drugog doga aja,
- priroda doga aja i veli ina požara,
- prezime i ime dojavljiva a,
- mjesto s kojeg se dojavljuje.

#### članak 49.

Veliki dio građevina u KBC Osijek osiguran je sustavom vatrodjave, automatski javlja i požara prosljeđuje signal dojava interno na vatrodjavne centrale djelatnicima za unutarnju zaštitu, te su oni obavezni odmah bez odgode provjeriti radi li se o pravoj ili lažnoj dojavi.

#### 3. Uzbunjivanje

Uzbunjivanje na prostorima i građevinama kojima se koristi KBC Osijek vrši se vatrogasnim sirenama koje su povezane sa sustavom vatrodjave, usmeno, te se telefonom izvješćuje Područni ured za zaštitu i spašavanje i poziva se profesionalna vatrogasna postrojba grada Osijeka.

Uzbunjivanje svih djelatnika ili dijela djelatnika, obavlja dežurni na telefonskoj centrali putem telefona.

#### članak 50.

Djelatnici i ostali korisnici bolničkih usluga koji se zateknu u prostoriji u kojoj je nastao požar, dužni su bez panike napustiti prostoriju.

Napuštanje prostorije mora biti mirnim i sigurnim, kako bi vatrogasci mogli djelovati bez smetnji zakrivenosti putova.

Prostoriju iz prethodnog članka zadnji napušta šef službe ili njegov zamjenik (dežurni u službi).

#### XV MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORINA KOJE SE ONE ODNOSU

#### članak 51.

U skladištima ljekarne, patologije, laboratorijima i prostorima gdje se nalazi lako zapaljivi materijal, zabranjen je ulaz nepozvanim osobama i upotreba bilo kakvih izvora topline. Skladišta moraju imati pouzdanu ventilaciju, vrata moraju biti zaključana s vidnom oznakom „ZABRANJEN ULAZ NEPOZVANIM OSOBAMA“ i „OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE“.

#### članak 52.

Na tavanskim prostorima zabranjeno je odlaganje zapaljivih materijala, kiselina, lužina, komprimiranih plinova i bilo kojeg zapaljivog materijala.

Prilazi do samih objekata u krugu bolničkog centra ne smiju biti zakriveni vozilima ili drugim teško prenosivim teretima.

#### članak 53.

U kulinarnim kuhinjama:

- električna i plinska trošila moraju biti postavljena na vatrostalnu podlogu i udaljena od upaljivih stvari najmanje pola metra,
- nakon upotrebe, trošila treba pouzdano zatvoriti, električna isključiti iz mrežnog napona,



- svi djelatnici koji koriste elektri na i plinska trošila trebaju se pridržavati pravila o rukovanju tim trošilima jer u protivnom snose odgovornost i dužni su nadoknaditi štetu prouzrokovanu svojim nepravilnim odnosom.

#### lanak 54.

U tehni kim radionicama:

- plinove za varenje i ostale lako zapaljive tvari treba držati u posebnim prostorijama izvan radnog mjesta,

- zapaljive teku ine treba skladištiti u atestiranim kovinskim ormarima,

Za provedbu odredbi ovog lanka odgovoran je voditelj službe za tehni ke poslove i djelatnici koji rukuju plinovima i zapaljivim teku inama.

#### lanak 55.

U prostorijama svih laboratorija, patologije i ljekarni:

- analize s upaljivim teku inama mogu se obavljati isklju ivo u digestorima,

- digestori moraju biti ventilirani prisilnom ventilacijom, radni stol mora biti od vatrootpornog materijala,

- držanje lako zapaljivih teku ina u radnim prostorijama dopušteno je samo u atestiranim ormarima ili u posebno za to skladišnom prostoru u krugu bolni kog centra,

- raditi s upaljivim materijalima mogu samo za to osposobljeni djelatnici,

- ako se prolije zapaljiva teku ina, treba je odmah o istiti, a sredstvo iš enja odmah odbaciti na sigurno mjesto izvan radnog prostora,

- po završetku rada moraju se zatvoriti sva plinska trošila i isklju iti sva elektri na trošila iz mrežnog napona,

- pretakanje zapaljivih teku ina dopušteno je samo u posebnoj prostoriji, a zabranjeno je pušenje i bilo kakav izvor vatre.

#### lanak 56.

U ordinacijama:

- zabranjeno je držanje lako zapaljivih teku ina u koli ini ve ojoj od 0,5 litara izvan kovinskog ormara,

- zabranjeno je pušenje,

- zabranjeno je mazanje podova, iš enje odje e ili drugih predmeta lako zapaljivim teku inama.

#### lanak 57.

U bolesni kim sobama zabranjuje se:

- pušenje,

- upotreba svije a i petrolejskih lampi,

- iš enje i mazanje podova i drugih predmeta lako zapaljivim teku inama,

- upotreba elektri nih kuhala i gla ala,

- zaklju avanje vrata.

#### lanak 58.

U ekaonicama zabranjeno je:

- pušenje,
- držanje zapaljivih tekućina,
- ispušnice i ostalih predmeta zapaljivim tekućinama.

#### Članak 59.

U skladištu komprimiranih plinova:

- boce s komprimiranim plinovima moraju biti označene bojama i to:  
N<sub>2</sub>O- sivo  
kisik- plavo  
dušik- bijelo  
CO<sub>2</sub> i ostali negorivi plinovi- tamno sivo
- ulazna vrata skladišta moraju se zaključavati po završetku rada,
- boce se moraju uskladištiti u vertikalnom položaju i moraju biti osigurane od prevrtanja, pri vršenju uz zid,
- zabranjeno je pušenje, zavarivanje, lemljenje i uporaba bilo kakvog izvora plamena,
- zabranjeno je zajedničko uskladištenje plinova s upaljivim ili otrovnim materijalima,
- zabranjeno je ulaz nepozvanim osobama.

#### Članak 60.

Centralna kisik stanica treba imati:

- dobru ventilaciju, boce moraju biti osigurane od prevrtanja,
- redukcijski ventili, manometri, cijevovodi, sigurnosne naprave, moraju biti izvedene od za to propisanog materijala, tehnički ispravne i moraju biti međusobno iste vrste spojene,
- za prijevoz boca treba upotrebljavati odgovarajuća prijevozna kolica,
- prazne i pune boce ne smiju se ostavljati po hodnicima, stubištima, uz dizala i na ostalim komunikativnim mjestima/površinama,
- rukovanje bocama s komprimiranim plinovima dopušteno je samo za to osposobljenim djelatnicima,
- zabranjeno je u kisik stanice smještati zapaljive plinove,
- zabranjeno je u kisik stanice skladištiti bilo kakve druge materijale,
- u kisik stanicama zabranjeno je zavarivanje ili lemljenje,
- zabranjeno je zatvaranje ili otvaranje ventila masnim rukama,
- zabranjeno je ulazak u kisik stanicu nepozvanim osobama,
- po završetku rada kisik stanicu se mora zaključavati.

#### Članak 61.

Skladištenje i rukovanje bocama s komprimiranim plinovima:

- skladište kisika mora imati lagani pokrov od negorivog materijala kao i vrata koja se otvaraju prema van,
- prolazi u skladištu trebaju biti široki najmanje jedan metar,
- skladište se mora održavati isto i uredno, mora biti osigurana dobra prirodna ventilacija,
- boce se ne smiju duže vrijeme izlagati toplinskom zagrijavanju,
- prilikom prijevoza, boce s kisikom moraju se osigurati od prevrtanja i oštećenja, zabranjeno je prevoziti boce s drugim materijalima, te rukovati bocama masnim rukama,
- zabranjeno je naglo otvaranje ventila na boci, popravljavanje opreme za kisik uz pacijente, pokrivanje boca stranim predmetima te izlaganje boca suncu,
- zabranjena je uporaba brtvila od organskih tvari,

- popravke na opremi za kisik može vršiti samo stručna osoba,
- potrebno se pridržavati i drugih propisanih normativa za rukovanje bocama kisika i ostalih komprimiranih plinova.

#### Članak 62.

Ostala skladišta (tehničkog materijala, arhiva, potrošnog materijala, rublja):

U ovakvim skladištima zabranjeno je uskladištavati zapaljive tekućine, plinove i druge zapaljive materijale osim tehničkih materijala i arhive.

Na vratima skladišta sa zapaljivim materijalima mora biti napisano upozorenje o zabrani prilaza i uporabe otvorenog plamena.

Pri radu u skladištima zabranjeno je:

- pušenje, paljenje šibica kao i uporaba svijeta,
- plinsko i elektro zavaranje i druga upotreba plamena bez da se osiguraju odgovarajuće mjere zaštite od požara,
- ulaz, zadržavanje i bilo koji rad nezaposlenim osobama,
- iščupanje podova ili drugih predmeta lako zapaljivim tekućinama.

Po završenom radu u skladištu obaviti ove mjere:

- isključiti sve električne trošila sa mrežnog napona preko sklopke,
- zatvoriti prozore i vrata zaključati.

#### Članak 63.

Djelatnicima u radionicama i ostalim službama zabranjuje se:

- pranje dijelova strojeva ili iščupanje sa lako zapaljivim tekućinama (u većim količinama),
- smještaj boca sa komprimiranim plinovima više nego je potrebno za dnevni rad,
- smještaj materijala, predmeta i druge robe po transportnim putovima, prolazima, izlazima,
- neovlaštena uporaba hidranata, skidanje vatrogasnih cijevi i drugih sredstava za gašenje, osim za potrebe samog gašenja u krugu bolničkog centra,
- zalaziti u prostorije sa povećanom opasnošću od požara osim ako su neposredno uposleni te skidati zabrane, uputstva, upozorenja i druge oznake iz područja zaštite od požara.

#### Članak 64.

U uredskim prostorijama moraju se primjenjivati ove mjere zaštite od požara:

- zagrijavanje uredskih prostorija provodi se isključivo radijatorima centralnog grijanja i drugim priznatim uređajima i aparatima za zagrijavanje prostorija ako su atestirani i pregledani od ovlaštene ustanove,
- hodnici se moraju održavati slobodni i nezakriveni kako bi u svakom momentu bili slobodni prolazi i prilazi,
- iščupanje podova, zidova i ostalih predmeta ne smije se vršiti lako zapaljivim tekućinama, već namjenskim sredstvima,
- unošenje lako zapaljivih tekućina u uredske prostorije je zabranjeno,
- onemogućiti uporabu bilo kakvih električnih rešoa i peći sa otvorenim spiralama.
- zabrana pušenja

### XVI POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

#### Članak 65.

Svaki djelatnik koji opazi opasnost od nastanka požara ili opazi požar, dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe i druge osobe. Ako djelatnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale djelatnike, te Područni ured za zaštitu i spašavanje tel. 112 ili javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu grada Osijeka tel. 93 i djelatnike za unutarnju zaštitu KBC Osijek.

Prilikom dojave o nastalom požaru djelatnik treba dati sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja,
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru,
- vrstu materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika i sl.),
- da li u požaru ima ozlijeđenih.

#### Članak 66.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki djelatnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju,
- zatvoriti dovod plina,
- iznijeti na sigurno mjesto, ako je moguće, boce s plinom ili posude sa zapaljivim tekućinama,
- izvesti na siguran prostor motorna vozila,
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostorija.

#### Članak 67.

U slučaju nastanka požara djelatnici odjela za unutarnju zaštitu vode brigu o oslobađanju prilaznih putova za vatrogasna vozila. Obavješćuju ravnatelja KBC Osijek, odgovornu osobu za zaštitu od požara, predstojnike klinika, voditelje odjela i službi, dežurne u tehničkoj službi KBC Osijek. U vratarnicama se mora nalaziti pismeni naputak sa svim potrebitim imenima, adresama i telefonskim brojevima.

#### Članak 68.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara čim sazna za požar utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede uporabe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl. Također preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe. Kao voditelj akcije gašenja požara dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja može koristiti za gašenje požara.

Radi smanjenja štete mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

#### Članak 69.

Po dolasku vatrogasnih vozila djelatnik odjela za unutarnju zaštitu dočekuje vatrogasnu postrojbu i odvodi je na mjesto nastanka požara.

Zaštitar izvješćuje voditelja profesionalne vatrogasne postrojbe o sljedećem:

- ugroženosti ljudi,
- što gori, vrsta požara,
- opasnost od širenja požara,

- mogućnost pristupa,
- da li je isključena električna energija.

Radi nesmetanog i uspješnog obavljanja vatrogasne intervencije voditelj koji vodi vatrogasnu intervenciju može:

- zabraniti promet vozila,
- narediti evakuaciju osoba i uklanjanje stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem,
- narediti prekid dovoda električne energije,
- narediti djelomično ili potpuno rušenje građevina pomoću kojih bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može na drugi način spriječiti,
- ograničiti djelomično ili potpuno, dovod vode drugim potrošačima u zoni gdje se pojavi požar ili hitavom naselju radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,
- narediti poslugu putem prometnim sredstvima, radi prevoženja osoba stradalih u događaju, u drugu najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja,
- poduzeti druge potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica.

Voditelj vatrogasne intervencije dužan je poduzeti potrebne mjere da se sačuvaju tragovi i predmeti koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka nastalog događaja.

#### Članak 70.

Nakon završetka akcije gašenja požara odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna je zajedno sa voditeljem akcije:

- na mjestu požara osigurati vatrogasno dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog požara,
- osigurati dežurstvo do dana ako je požar ugašen tijekom noći,
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

#### Članak 71.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

### XVII DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA SUKLADNO VLASTITIM MJERAMA I POTREBAMA

#### Članak 72.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, KBC Osijek, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih, ventilacijskih, i sl.), tako da ne predstavljaju opasnost od požara,

- skladištenje i korištenje zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari u za to izrađenim građevinama ili na prostorima,
- postavljanje upozorenja, uputa, i zabrana iz područja zaštite od požara,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i požarnih putova,
- opskrbljenost KBC Osijek hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara.

#### Članak 73.


Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju posebne mjere zaštite od požara.

### XVIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


#### Članak 74.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 16. veljače 1995. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči KBC Osijek.


 Predsjednik Upravnog vijeća KBC Osijek  
 Prof. dr. sc. Sven Kurbel, dr. med.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči KBC Osijek dana 26. travnja 2012. godine  
 Stupio je na snagu dana 04. svibnja 2012. godine


 Ravnatelj KBC Osijek  
 Doc. dr. sc. Željko Vranješ, dr. med.