



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek

PRAVILNIK
O ZAŠTITI OD POŽARA
KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK

Ur.Broj: R1/2418-1/2023

Osijek, 2023. godine

SADRŽAJ

1. Temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
2. Ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući vatrogasne postrojbe i vatrogasno dežurstvo (ako su predviđeni procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara),
3. Broj, naziv radnog mjesta i stručna spremna osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
4. Obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
5. Obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
6. Način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
7. Način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
8. Način ospozobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome
9. Način ospozobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
10. Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,
11. Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
12. Službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehnoloških mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
13. Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
14. Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
15. Mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
16. Postupanje radnika u slučaju nastanka požara,
17. Druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22) i članka 15. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek, Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra Osijek na 10. sjednici održanoj dana 27. veljače 2023. godine, jednoglasno je donijelo

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća, te gubitak ili oštećenje sredstava za rad te zaštitu života i zdravlja radnika i pacijenata Kliničkog bolničkog centra Osijek (u dalnjem tekstu: KBC Osijek).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se, sukladno s odredbama Zakona o zaštiti od požara, uređuje sljedeće:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
- ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući vatrogasne postrojbe i vatrogasno dežurstvo (ako su predviđeni procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara),
- broj, naziv radnog mjesta i stručna spremna osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara ta prostorije i prostori na koje se one odnose,

- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara,
- druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

Članak 3.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

Članak 4.

Na svim radnim mjestima i u svim prostorijama KBC-a Osijek, rad se mora organizirati tako da svaki radnik svoje poslove i zadatke obnaša bez opasnosti od požara koji bi mogao ugroziti njegov život i zdravlje.

Članak 5.

Sustav zaštite od požara obuhvaća skup mjeru i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, propagandne naravi utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Radi ostvarivanja mjera iz stavka 1. ovog članka KBC Osijek je dužan osigurati sredstva i preko stručnih službi praćenje naučnih i tehničkih dostignuća, razmjenu iskustava sa srodnim organizacijama i ustanovama kojima je djelatnost zaštita od požara.

II. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22), vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara te organizirati službu zaštite od požara.

Članak 7.

Građevine i prostor na lokaciji u Osijeku, Josipa Huttlera 4, koje koristi KBC Osijek, razvrstani su u II-a kategoriju ugroženosti od požara, po rješenju o kategorizaciji (broj rješenja: 511-07-25-UP/I-654/1-94. AS.)

Članak 8.

Klinički bolnički centar Osijek ima donesen plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije izrađen na osnovi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Članak 9.

Kao tijelo upravljanja u KBC-u Osijek, Upravno vijeće je osnovni nositelj mjera, organizacije, unapređenja zaštite od požara i tehnološke eksplozije.

Članak 10.

U KBC-u Osijek posebna ovlaštenja i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara imaju: ravnatelj KBC-a Osijek, predstojnici klinika, voditelji odjela i službi i odgovorna osoba za zaštitu od požara.

III. BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 11.

Na poslove i zadatke radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u KBC-u Osijek može se raspoređiti radnik koji ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničkog smjera, te položen stručni ispit.

Članak 12.

Radnik koji u KBC-u Osijek obnaša poslove zaštite od požara osim utvrđenih zahtjeva i uvjeta utvrđenih člankom 11. ovog Pravilnika mora dobro poznavati:

- tehnički proces rada, materijale, sirovine i sredstva koja se koriste u KBC-u Osijek,
- sva mesta rada, prostorije, prostore, prilaze, prolaze, uvjete rada, kao i opasnosti,
- organizaciju rada i tehničku opremljenost, kao i opremljenost uređajima, priborom i opremom za gašenje požara,
- važeće propise iz područja zaštite od požara, zaštite na radu kao i odredbe ovog Pravilnika.

Članak 13.

Trenutna struktura stručno sposobljenih djelatnika za provedbu zaštite od požara u KBC-u Osijek:

- 1 radnik za obavljanje preventivnih mjera zaštite od požara u KBC-u Osijek
- stručni poslovi planiranja, organiziranja i provođenja nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara u domeni su radnika zaduženog za poslove zaštite od požara koji ima položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.

Voditelj Službe za tehničke poslove odgovoran je za održavanje strojeva, uređaja i instalacija.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 14.

Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja i instalacija i drugih sredstava u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili

neispravnost koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti svome rukovoditelju ili službi za održavanje,

- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru KBC-a Osijek,
- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne, eksplozivne i sl.) spriječiti njihovo proljevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama,
- brinuti se da pristup njegovom radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanom opasnošću od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere zaštite od požara,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i dijelovima u KBC-a Osijek,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima izvješenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

Članak 15.

Lakše povrede odgovornosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprječavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara,
- nemarno i nesavjesno obavljati obveze u svezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija ili je nastala manja materijalna šteta,
- ne prijaviti voditelju klinike, odjela ili službe ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara, pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtjeva,
- raditi na radnom mjestu s povećanom opasnošću od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 16.

Teže povrede odgovornosti radnika u provedbi zaštite od požara i eksplozija su:

- ne sudjelovati u gašenju požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život djelatnika i/ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovani požar ili eksplozija, pa je došlo do lakše posljedice po djelatnike i/ili imovinu,
- raditi na radnom mjestu s povećanom opasnošću od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu,
- neopravданo odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje su donijeli voditelji klinika, odjela i službi ili odgovorna osoba iz zaštite od požara a zbog čega je došlo do požara i/ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika i/ili imovine,
- ne prijaviti voditelju klinika, odjela i službi ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu,
- ne držati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu,
- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika i/ili imovinu.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 17.

Radi unapređivanja zaštite od požara i eksplozije, Upravno vijeće KBC-a Osijek:

- usvaja Plan zaštite od požara,
- odobrava finansijska sredstva za ostvarivanje usvojenog Plana zaštite od požara,
- raspravlja najmanje dva puta u godini o stanju zaštite od požara i eksplozije po izješću ravnatelja KBC-a Osijek,
- obnaša i druge poslove u provedbi zaštite od požara koji su u njegovoj nadležnosti.

Članak 18.

U organiziranju, provedbi i unapređivanju zaštite od požara ravnatelj KBC-a Osijek ima sljedeće obveze:

- brine se o ispravnoj primjeni i provedbi Planom utvrđenih mjera zaštite od požara,
- brine o ispravnom upoznavanju radnika s opasnostima od požara i rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara,
- predlaže Upravnom vijeću Plan zaštite od požara i radnje u svrhu unapređivanja zaštite ljudi i imovine KBC-a Osijek,
- obnaša i druge poslove iz područja zaštite od požara u skladu sa važećim propisima.

Članak 19.

Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi u KBC-u Osijek odgovorni su da prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka provode mjere zaštite od požara i eksplozije.

Članak 20.

Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi u KBC-u Osijek obavljaju kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima za koje su zaduženi i odgovorni. Također su odgovorni za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje, kako ne bi bio zapriječen.

Članak 21.

Posebno predstojnici klinika, voditelji odjela i službi u KBC Osijek na radnim mjestima gdje postoje opasnosti za nastanak i širenje požara (isparivačke stanice, skladište plinova, kisika, disuplina, plinsko rezanje i zavarivanje, kuhinje i restorani gdje se koristi plin, skladišta zapaljivih tekućina) dužni su osigurati da na istima rade samo radnici stručno osposobljeni za takve poslove.

Članak 22.

Posebne obveze predstojnika klinika, voditelja odjela i službi u KBC-a Osijek su:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara,
- nakon završenog rada, prije odlaska iz radnih prostorija, provjeriti da li su poduzete mjere zaštite od požara,

- prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara,
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara s odgovornom osobom dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka ili ako se to ne može, dogovorit će se o privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje,
- izvijestiti odgovornu osobu zaštite od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara,
- u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokreće stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv radnika koji tu obvezu ne izvršava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji.

Članak 23.

Osoba zadužena za zaštitu od požara u KBC-u Osijek ima obvezu i dužnost:

- organizirati i sudjelovati u provedbi analiza stanja zaštite i procjeni ugroženosti od požara,
- sudjelovati radnim zadacima na unapređivanju i usmjeravanju zaštite od požara,
- voditi brigu o ispravnosti uređaja i opreme za gašenje požara,
- pratiti zakone i druge propise iz područja zaštite od požara,
- sudjelovati u procesu obrazovanja iz područja zaštite od požara, te voditi potrebite evidencije,
- sudjelovati u izradi stručnih prijedloga koji se odnose na provedbu i unapređenje zaštite od požara,
- predlagati najbolje mjere zaštite od požara pri uvođenju novih tehnologija i promjena u postojećim tehnološkim postupcima,
- analizirati uzroke požara i eksplozija,
- izrađivati izvješća o požarima, te ih dostavljati ravnatelju,
- voditi evidenciju o uređajima, opremi i aparatom za gašenje požara, provedenom obrazovanju radnika iz područja zaštite od požara, kao i o mogućim požarima i drugim intervencijama,
- davati stručna mišljenja u pogledu rješavanja pojedinih problema iz područja zaštite od požara,
- surađivati sa inspektorima zaštite od požara i stručnim organizacijama koje se bave zaštitom od požara, kao i sa stručnim službama i voditeljima pojedinih radnih jedinica,
- izdavati dozvole za rad sa otvorenim plamenom u ugroženim prostorima,
- svake godine najmanje dva puta obnašati analizu stanja zaštite od požara i o tome podnosići izvješće s prijedlogom mjera za saniranje stanja,
- predložiti nabavu aparata, sredstava i opreme za gašenje požara,
- obnašati i druge poslove koji mu se narede od strane odgovornog voditelja.

Članak 24.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom, odgovorna osoba zaštite od požara ima obvezu:

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine (unosi otvorenu vatru u požarno ili eksplozivno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera zaštite od požara i sl.) te o tome izvijestiti njegovog neposrednog voditelja,
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili životi i zdravlje ljudi,
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti neposrednom predstojniku klinike, voditelju odjela ili službe, te o tome izvijestiti ravnatelja KBC-a Osijek.

Članak 25.

Odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara:

- za neosiguranje finansijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih te Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije odgovoran je ravnatelj KBC-a Osijek,
- predstojnici klinika, voditelji odjela i službi odgovorni su za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, naređene mjere zaštite od požara,
- za povrede obaveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i izricanje mjera za predstojnike klinika, voditelje odjela i službi isti je kao za radnike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegove radne prostorije, pogona ili dijela procesa.

Članak 26.

Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi čine lakšu povredu radne obveze iz zaštite od požara i eksplozija u slučajevima neizvršavanja obveza koje su propisane za sve radnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara, pa zbog toga može nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.

Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi čine težu povredu obveza iz zaštite od požara koje su propisane za sve radnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara, pa je time nastala veća materijalna šteta za imovinu i lakše ili teže tjelesne ozljede radnika.

Članak 27.

Osoba zadužena za zaštitu od požara čini težu povredu radne obveze:

- ako sredstva rada s povećanim opasnostima od požara ili eksplozije (isto se odnosi i na dio objekta u kojem se obnaša rad ili pohranjuju zapaljivi ili eksplozivni materijali) koristi, iako je pregledom utvrđeno da nastale promjene mogu izazvati požar ili eksploziju,
- ako objekti ili prostorije s povećanim opasnostima od požara ili eksplozije nisu označeni upozorenjima o zabrani prilaska otvorenim plamenom,
- ako objekti i radni prostori nisu osigurani odgovarajućom količinom vatrogasnih aparata i drugom opremom kako je predviđeno procjenom ugroženosti od požara i Planom zaštite od požara,
- ako se sredstva i oprema za gašenje požara ne pregledavaju i ispituju u rokovima, opsegu i na način predviđen Zakonom o zaštiti od požara,
- ako protiv radnika ne podnese prijavu za pokretanje postupka zbog povrede radne obveze, ako isti svojim ponašanjem krši pravila zaštite od požara,
- ako ne upozna radnika, odnosno, ne osigura upoznavanje radnika s mjerama, opremom i sredstvima za gašenje požara, spašavanjem ljudi i imovine, te s odgovornostima za nepoštivanje propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
- ako ne sudjeluje u gašenju požara i spašavanju ljudi ili imovine bez opravdanog razloga.

VI. NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 28.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara je osnovni organizator, koordinator i nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara na svim građevinama, građevinskim prostorima i dijelovima u vlasništvu KBC-a Osijek te na svim radnim mjestima.

Odgovorna osoba surađuje s drugim ustanovama, znanstvenim institucijama, profesionalnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara, a radi poboljšanja stanja zaštite od požara.

Članak 29.

Radnici sa posebnim ovlastima i odgovornostima iz ovog Pravilnika obavezni su provoditi unutarnju kontrolu i nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara, te u tu svrhu posebno su ovlašteni:

- naređiti da se provede teorijsko i praktično obučavanje iz zaštite od požara, odnosno, zabraniti radniku rad na poslovima kod kojih postoji povećana opasnost od požara ako nije pristupio toj obuci,
- staviti izvan upotrebe sredstva rada (instalacije i uređaje) s povećanim opasnostima od požara ili eksplozije, ako ispravnost istih nije pravovremeno provjerena,
- staviti izvan upotrebe sredstvo rada ako su na njemu nastale promjene koje mogu izazvati nastajanje požara ili eksplozije,
- udaljiti s rada radnike za koje postoji sumnja da su pod utjecajem alkohola ili droge, ili svojim postupcima mogu izazvati požar ili eksploziju,
- naređiti da se objekti ili dijelovi objekata gdje postoji povećana opasnost od požara ili eksplozije označe postavljanjem određenih znakova o zabrani prilaza otvorenim plamenom, odnosno, omogućiti uporabu dok se oznake ili upozorenja ne postave,
- zahtijevati, odnosno, osigurati stalni nadzor od strane stručne osobe - vatrogasca u tijeku obnašanja poslova za koje se može ocijeniti da mogu prouzročiti požar ili eksploziju,
- zahtijevati od svih osoba na radu da pristupe gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ili obnašanja poslova i radnji čiji je cilj sanacija stana.

VII. NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 30.

Svaki radnik mora biti upoznat s opasnostima od požara u svezi poslova koje obavlja, te mjerama zaštite od požara, kao i sredstvima i opremom za gašenje požara.

Članak 31.

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto neposredni voditelj dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na radnom mjestu i u njegovoj okolini, te s poduzimanjem mjera zaštite da ne nastane požar ili eksplozija.

To se odnosi i kada se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo gdje radnici moraju biti upoznati sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara na tim poslovima.

VIII. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA

Članak 32.

Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 sati na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Ospozivajući se radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za ospozivajuće radnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Članak 33.

Radnicima koji uspješno polože teorijski i praktični dio osnovnog ospozivajućeg iz članka 30. ovog Pravilnika, izdaje se uvjerenje čiji je oblik i sadržaj propisan Pravilnikom iz prethodnog članka.

Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka izdaje izvođač ospozivajućeg.

Članak 34.

U KBC-u Osijek se obavezno najmanje jedanput u dvije godine mora provesti praktična vježba gašenja požara, odnosno, evakuacije i spašavanja ljudi i imovine u kojoj moraju sudjelovati svi zaposleni u KBC-u Osijek.

Članak 35.

Evidencija i dokumentacija o provedenim oblicima obučavanja iz područja zaštite od požara čuva se, a odgovorna osoba je osoba zadužena za zaštitu od požara.

IX. NAČIN OSPOZIVAVANJA RADNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 36.

Na sva radna mjesta u KBC-u Osijek gdje postoje povećane opasnosti za nastanak požara ili eksplozije (isparivačke stanice, skladište plinova, kisika, disiplina, plinsko rezanje i zavarivanje, skladište zapaljivih tekućina) mogu biti raspoređeni samo oni radnici koji su stručno ospozobljeni za takve poslove.

Članak 37.

Evidencija o ospozobljenosti radnika koji rade na poslovima iz članka 34. ovog Pravilnika čuva se u Odjelu za kadrovske poslove, a odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna ih je dati na uvid nadležnoj inspekciji Ministarstva unutarnjih poslova zaštite od požara.

X. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 38.

Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača, o čemu postoji evidencija, a pravna osoba ovlaštena od ministra, najmanje jednom godišnje, o čemu izdaje uvjerenje.

Članak 39.

Osoba zadužena za zaštitu od požara odgovorna je za provođenje servisiranja i ispitivanja sustava u zakonskim rokovima, te dužna evidenciju i uvjerenja dati na uvid nadležnoj inspekциji Ministarstva unutarnjih poslova.

XI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKPLOZIJU

Članak 40.

Voditelj Službe za tehničke poslove i odgovorna osoba za zaštitu od požara, svaki u svom dijelu, dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.

XII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 41.

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se odgovarajuće dodatne, organizacijske i tehničke, mjere zaštite od požara, koje uključuju osiguranje vatrogasnog dežurstva, kao i primjenu odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje.

Dodatne mjere iz stavka 1. ovog članka poduzimaju se na temelju izrađene prosudbe privremenog povećanog požarnog rizika, a osobito za:

- privremena pretakanja zapaljivih tekućina i plinova količina većih od onih definiranih držanjem prema posebnom propisu iz područja zapaljivih tekućina i plinova,
- privremena mjesta zavarivanja i uporabe otvorenog plamena ili alata koji u uporabi iskre, u prostoru koji nije za to predviđen, a postoji opasnost za nastanak požara,
- građevine, građevinske dijelove i prostore za vrijeme obavljanja poslova kojima se privremeno povećava opasnost od nastajanja i/ili širenja požara ili njegovih posljedica (velika gradilišta i sl.).

Članak 42.

Vatrogasno dežurstvo iz članka 41. ovog Pravilnika smiju obavljati samo osobe sposobljene prema propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.

U KBC-u Osijek je organizirano stalno vatrogasno dežurstvo, za provedbu istog zaduženi su odgovorna osoba za zaštitu od požara i ravnatelj KBC-a Osijek.

XIII. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Članak 43.

Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije regulirano je osnovnim, organizacijskim, tehničkim i posebnim mjerama zaštite od požara, ovisno o tehnološkom procesu rada i radnog mjesta.

Posebno je radnicima zabranjeno zalaziti u prostorije sa povećanom opasnošću od požara osim ako su neposredno uposleni, te skidati zabrane, tabele, uputstva, upozorenja i druge oznake iz domene zaštite od požara.

Članak 44.

Svi smjerovi evakuacijskih putova iz objekata moraju biti obilježeni sukladno shemi evakuacije. Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

Na izlazima i izlaznim putovima, namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strjelicom.

Sva vrata moraju se lako otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije).

Svi radnici moraju biti osposobljeni i organizirani za provođenje brze i sigurne evakuacije.

XIV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Motrenje

Članak 45.

Radnici Službe za uslužne djelatnosti - zaštitari nazočni su na prostorima KBC-a Osijek tijekom 24 sata dnevno, a u sklopu redovnog obilaska i čuvanja građevina i prostora KBC-a Osijek. Zaštitarima je propisan način motrenja, javljanja i uzbunjivanja u slučaju požara. Osim toga odgovorna osoba za zaštitu od požara u redovnom obilasku građevina KBC-a Osijek, dužna je motriti pojavu požara.

Članak 46.

Svi radnici zaposleni u KBC-u Osijek, u sklopu svojih radnih zadataka zaduženi su u svom djelokrugu i za motrenje požara.

Javljanje

Članak 47.

Svaki radnik KBC-a Osijek i korisnik bolničkih usluga, koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili primjeti požar ili drugi događaj, dužan je odmah, bez odlaganja, otkloniti opasnost, početi sa gašenjem požara te o požaru izvijestiti ostale radnike koji su mu u neposrednoj blizini, odnosno ugasiti požar, a samo ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druge osobe.

Ako ta osoba to ne može učiniti sama ili uz pomoć drugih radnika, dužna je o požaru, opasnosti za požar, odmah bez odgode preko telefona ili ručnog javljača požara ili na bilo koji drugi način o tome obavijestiti vatrogasnu postrojbu na telefon 193 ili Područni ured za zaštitu i spašavanje telefon 112 ili

dojaviti na interni telefon broj 1095, 1097, 1094 (vratarnice istok, zapad i jug) radnicima Službe za uslužne djelatnosti - zaštitarima sa stalnim dežurstvom.

Dojava požara pomoću ručnog javljača požara obavlja se razbijanjem stakla i pritiskom ručnog javljača požara.

Članak 48.

Prilikom dojave požara telefonom, moraju se dati slijedeći minimalni podaci:

- mjesto nastanka požara ili drugog događaja,
- priroda događaja i veličina požara,
- prezime i ime dojavljivača,
- mjesto s kojeg se dojavljuje.

Članak 49.

Veliki dio građevina u KBC-u Osijek osiguran je sustavom vatrodojave, automatski javljači požara prosljeđuju signal dojave interno na vatrodojavne centrale radnicima Službe za uslužne djelatnosti - zaštitarima, te su oni obavezni odmah bez odgode provjeriti radi li se o pravoj ili lažnoj dojavi.

Uzbunjivanje

Članak 50.

Uzbunjivanje na prostorima i građevinama kojima se koristi KBC Osijek vrši se vatrogasnim sirenama koje su povezane sa sustavom vatrodojave, usmeno, te se telefonom izvješćuje Područni ured za zaštitu i spašavanje i poziva se profesionalna vatrogasna postrojba grada Osijeka.

Uzbunjivanje svih radnika ili dijela radnika, obavlja dežurni na telefonskoj centrali putem telefona.

Radnici i ostali korisnici bolničkih usluga koji se zateknu u prostoriji u kojoj je nastao požar, dužni su bez panike napustiti prostoriju.

Napuštanje prostorije mora biti čim kraće, kako bi vatrogasci mogli djelovati bez smetnji zakrčenosti putova.

Prostoriju iz prethodnog članka zadnji napušta voditelj službe ili njegov zamjenik (dežurni u službi).

XV. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ODNOSE

Članak 51.

U skladištima ljekarne, patologije, laboratorijima i prostorima gdje se nalazi lako zapaljivi materijal, zabranjen je ulaz nepozvanim osobama i upotreba bilo kakvih izvora topline. Skladišta moraju imati pouzdanu ventilaciju, vrata moraju biti zaključana s vidnom oznakom „ZABRANJEN ULAZ NEPOZVANIM OSOBAMA“ i „OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE“.

Članak 52.

Na tavanskim prostorima zabranjeno je odlaganje zapaljivih materijala, kiselina, lužina, komprimiranih plinova i bilo kojeg zapaljivog materijala.

Prilazi do samih objekata u krugu bolničkog centra ne smiju biti zakrčeni vozilima ili drugim teško prenosivim teretima.

Članak 53.

U čajnim kuhinjama:

- električna i plinska trošila moraju biti postavljena na vatrostalnu podlogu i udaljena od upaljivih stvari najmanje pola metra,
- nakon upotrebe, trošila treba pouzdano zatvoriti, električna isključiti iz mrežnog napona,
- svi radnici koji koriste električna i plinska trošila trebaju se pridržavati pravila o rukovanju tim trošilima jer u protivnom snose odgovornost i dužni su nadoknaditi štetu prouzrokovana svojim nepravilnim odnosom.

Članak 54.

U tehničkim radionicama:

- plinove za varenje i ostale lako zapaljive tvari treba držati u posebnim prostorijama izvan radnog mjesta,
- zapaljive tekućine treba skladištiti u atestiranim kovinskim ormarima.

Za provedbu odredbi ovog članka odgovoran je voditelj Službe za tehničke poslove i radnici koji rukuju plinovima i zapaljivim tekućinama.

Članak 55.

U prostorijama svih laboratorijskih, patologije i ljekarni:

- analize s upaljivim tekućinama mogu se obavljati isključivo u digestorima,
- digestori moraju biti ventilirani prisilnom ventilacijom, radni stol mora biti od vatrootpornog materijala,
- držanje lako zapaljivih tekućina u radnim prostorijama dopušteno je samo u atestiranim ormarima ili u posebno za to skladišnom prostoru u krugu bolničkog centra,
- raditi s upaljivim materijalima mogu samo za to osposobljeni radnici,
- ako se prolije zapaljiva tekućina, treba je odmah očistiti, a sredstvo čišćenja odmah odbaciti na sigurno mjesto izvan radnog prostora,
- po završetku rada moraju se zatvoriti sva plinska trošila i isključiti sva električna trošila iz mrežnog napona,
- pretakanje zapaljivih tekućina dopušteno je samo u posebnoj prostoriji, a zabranjeno je pušenje i bilo kakav izvor vatre.

Članak 56.

U ordinacijama:

- zabranjeno je držanje lako zapaljivih tekućina u količini većoj od 0,5 litara izvan kovinskog ormara,
- zabranjeno je pušenje,
- zabranjeno je mazanje podova, čišćenje odjeće ili drugih predmeta lako zapaljivim tekućinama.

Članak 57.

U bolesničkim sobama zabranjuje se:

- pušenje,

- upotreba svijeća i petrolejskih lampi,
- čišćenje i mazanje podova i drugih predmeta lako zapaljivim tekućinama,
- upotreba električnih kuhala i glaćala,
- zaključavanje vrata.

Članak 58.

U čekaonicama zabranjeno je:

- pušenje,
- držanje zapaljivih tekućina,
- čišćenje podova i ostalih predmeta zapaljivim tekućinama.

Članak 59.

U skladištu komprimiranih plinova:

- boce s komprimiranim plinovima moraju biti označene bojom i to:
N2O- sivo

kisik- plavo

disuplin- bijelo

CO2 i ostali negorivi plinovi- tamno sivo

- ulazna vrata skladišta moraju se zaključavati po završetku rada,
- boce se moraju uskladištiti u vertikalnom položaju i moraju biti osigurane od prevrtanja, pričvršćene uza zid,
- zabranjeno je pušenje, zavarivanje, lemljenje i uporaba bilo kakvog izvora plamena,
- zabranjeno je zajedničko uskladištenje plinova s upaljivim ili otrovnim materijalima,
- zabranjen je ulaz nepozvanim osobama.

Članak 60.

Centralna kisik stanica treba imati:

- dobru ventilaciju, boce moraju biti osigurane od prevrtanja,
- reduksijski ventili, manometri, cjevovodi, sigurnosne naprave, moraju biti izvedene od za to propisanog materijala, tehnički ispravne i moraju biti međusobno čvrsto spojene,
- za prijevoz boca treba upotrebljavati odgovarajuća prijevozna kolica,
- prazne i pune boce ne smiju se ostavljati po hodnicima, stubištima, uz dizala i na ostalim komunikativnim mjestima/površinama,
- rukovanje bocama s komprimiranim plinovima dopušteno je samo za to osposobljenim radnicima,
- zabranjeno je u kisik stanice smještati zapaljive plinove,
- zabranjeno je u kisik stanice skladištiti bilo kakve druge materijale,
- u kisik stanicama zabranjeno je zavarivanje ili lemljenje,
- zabranjeno je zatvaranje ili otvaranje ventila masnim rukama,
- zabranjen je ulazak u kisik stanicu nepozvanim osobama,
- po završetku rada kisik stanicu se mora zaključati.

Članak 61.

Skladištenje i rukovanje bocama s komprimiranim plinovima:

- skladište kisika mora imati lagani pokrov od negorivog materijala kao i vrata koja se otvaraju prema van,

- prolazi u skladištu trebaju biti široki najmanje jedan metar,
- skladište se mora održavati čisto i uredno, mora biti osigurana dobra prirodna ventilacija,
- boce se ne smiju duže vrijeme izlagati toplinskom zagrijavanju,
- prilikom prijevoza, boce s kisikom moraju se osigurati od prevrtanja i oštećenja, zabranjeno je prevoziti boce s drugim materijalima, te rukovati bocama masnim rukama,
- zabranjeno je naglo otvaranje ventila na boci, popravljanje opreme za kisik uz pacijente, pokrivanje boca stranim predmetima te izlaganje boca suncu,
- zabranjena je uporaba brtvila od organskih tvari,
- popravke na opremi za kisik može vršiti samo stručna osoba,
- potrebno se pridržavati i drugih propisanih normativa za rukovanje bocama kisika i ostalih komprimiranih plinova.

Članak 62.

Ostala skladišta (tehničkog materijala, arhiva, potrošnog materijala, rublja):

U ovakvim skladištima zabranjeno je uskladištavati zapaljive tekućine, plinove i druge zapaljive materijale osim tehničkih materijala i arhive.

Na vratima skladišta sa zapaljivim materijalima mora biti napisano upozorenje o zabrani prilaza i uporabe otvorenog plamena.

Pri radu u skladištima zabranjeno je:

- pušenje, paljenje šibica kao i uporaba svijeća,
- plinsko i elektro zavarivanje i druga upotreba plamena bez da se osiguraju odgovarajuće mјere zaštite od požara,
- ulaz, zadržavanje i bilo koji rad nezaposlenim osobama,
- čišćenje podova ili drugih predmeta lako zapaljivim tekućinama.

Po završenom radu u skladištu potrebno je obaviti ove mјere:

- isključiti sve električna trošila sa mrežnog napona preko sklopke,
- zatvoriti prozore i vrata zaključati.

Članak 63.

Radnicima u radionicama i ostalim službama zabranjuje se:

- pranje dijelova strojeva ili čišćenje sa lako zapaljivim tekućinama (u većim količinama),
- smještaj boca sa komprimiranim plinovima više nego je potrebno za dnevni rad,
- smještaj materijala, predmeta i druge robe po transportnim putovima, prolazima, izlazima,
- neovlaštena uporaba hidranata, skidanje vatrogasnih cijevi i drugih sredstava za gašenje, osim za potrebe samog gašenja u krugu bolničkog centra,
- zalaziti u prostorije sa povećanom opasnošću od požara osim ako su neposredno uposleni te skidati zabrane, uputstva, upozorenja i druge oznake iz područja zaštite od požara.

Članak 64.

U uredskim prostorijama moraju se primjenjivati ove mјere zaštite od požara:

- zagrijavanje uredskih prostorija provodi se isključivo radijatorima centralnog grijanja i drugim priznatim uređajima i aparatima za zagrijavanje prostorija ako su atestirani i pregledani od ovlaštene ustanove,
- hodnici se moraju održavati slobodni i nezakrčeni kako bi u svakom momentu bili slobodni prolazi i prilazi,

- čišćenje podova, zidova i ostalih predmeta ne smije se vršiti lako zapaljivim tekućinama, već namjenskim sredstvima,
- unošenje lako zapaljivih tekućina u uredske prostorije je zabranjeno,
- onemogućiti uporabu bilo kakvih električnih rešoa i peći sa otvorenim spiralama,
- zabrana pušenja.

XVI. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 65.

Svaki radnik koji opazi opasnost od nastanka požara ili opazi požar, dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe i druge osobe. Ako radnik to ne može učiniti sam, profesionalnu vatrogasnu postrojbu grada Osijeka tel. 193 i radnike Službe za uslužne djelatnosti - zaštitar KBC-a Osijek.

Prilikom dojave o nastalom požaru radnik treba dati sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja,
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru,
- vrstu materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika i sl.),
- da li u požaru ima ozlijeđenih.

Članak 66.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju,
- zatvoriti dovod plina,
- iznijeti na sigurno mjesto, ako je moguće, boce s plinom ili posude sa zapaljivim tekućinama,
- izvesti na siguran prostor motorna vozila,
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostorija.

Članak 67.

U slučaju nastanka požara radnici Službe za uslužne djelatnosti - zaštitar vode brigu o oslobođanju prilaznih putova za vatrogasna vozila. Obavješćuju ravnatelja KBC-a Osijek, odgovornu osobu za zaštitu od požara, predstojnike klinika, voditelje odjela i službi, dežurne u Službi za tehničke poslove KBC-a Osijek. U vratarnicama se mora nalaziti pismeni naputak sa svim potrebitim imenima, adresama i telefonskim brojevima.

Članak 68.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara čim sazna za požar utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede uporabe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl. Također preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe. Kao voditelj akcije gašenja požara dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja može koristiti za gašenje požara.

Radi smanjenja štete mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 69.

Po dolasku vatrogasnih vozila radnik Službe za uslužne djelatnosti - zaštitar dočekuje vatrogasnu postrojbu i odvodi je na mjesto nastanka požara.

Zaštitar izvješćuje voditelja profesionalne vatrogasne postrojbe o sljedećem:

- ugroženosti ljudi,
- što gori, vrsta požara,
- opasnost od širenja požara,
- mogućnost pristupa,
- da li je isključena električna energija.

Radi nesmetanog i uspješnog obavljanja vatrogasne intervencije voditelj koji vodi vatrogasnu intervenciju može:

- zabraniti promet vozila,
- narediti evakuaciju osoba i uklanjanje stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem,
- narediti prekid dovoda električne energije,
- narediti djelomično ili potpuno rušenje građevina pomoću kojih bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može na drugi način sprječiti,
- ograničiti djelomično ili potpuno, dovod vode drugim potrošačima u zoni gdje se pojavi požar ili čitavom naselju radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,
- narediti poslugu tuđim prometnim sredstvima, radi prevoženja osoba stradalih u događaju, u drugu najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja,
- poduzeti druge potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica.

Voditelj vatrogasne intervencije dužan je poduzeti potrebne mjere da se sačuvaju tragovi i predmeti koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka nastalog događaja.

Članak 70.

Nakon završetka akcije gašenja požara odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna je zajedno sa voditeljem akcije:

- na mjestu požara osigurati vatrogasno dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog požara,
- osigurati dežurstvo do dana ako je požar ugašen tijekom noći,
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 71.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mesta.

XVII. DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA SUKLADNO VLASTITIM MJERAMA I POTREBAMA

Članak 72.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, u KBC-u Osijek, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranksih, ventilacijskih i sl.), tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- skladištenje i korištenje zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari u za to izrađenim građevinama ili na prostorima,
- postavljanje upozorenja, uputa i zabrana iz područja zaštite od požara,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i požarnih putova,
- opskrbljenoš KBC-a Osijek hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara.

Članak 73.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara) a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju posebne mjere zaštite od požara.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.

Članak 75.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaju važiti odredbe Pravilnika o zaštiti od požara od 25. travnja 2012. godine.

Članak 76.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči KBC-a Osijek.

Ur.Broj:R1/2418-1/2023



Potvrđuje se da je Pravilnik o zaštiti od požara objavljen na oglasnoj ploči KBC-a Osijek dana
28. veljače 2023. godine te je stupio na snagu dana 8. ožujka 2023. godine.

RAVNATELJ:

doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med.

